



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД №6 (ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН)

(уполномочен орган государственного пожарного надзора)

659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Партизанская, 29, т. 8 (38581) 2-07-28, pavprn@mail.ru

(указывать и адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 588/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ДИРЕКТОРУ МБОУ «ПАВЛОВСКАЯ СОШ» ИСТОМИНОЙ Е.А.

(указывать наименование юридического лица, фамилия и инициалы физического лица/предпринимателя/гражданина, являющегося собственником, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби и районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 588 от 25 июня 2015 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «25» мин. 18 ноября 2015 г по «10» час. «45» мин. 18 ноября 2015 г., общей продолжительностью 1 рабочий день, проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьминым Денисом Вадимовичем, зданий, помещений и территории, эксплуатируемых **МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»** по адресу: Павловский район, с.Павловск, ул. Пионерская 13

совместно с: **Директором Истоминой Еленой Андреевной**

(указываются должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих и мероприятия по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не пройден пожарно-технический минимум руководителем организации (МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	15.08.16	
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	15.08.16	
3	На объекте защиты лица допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	15.08.16	
4	На объекте защиты планы эвакуации людей в случае пожара не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.08.16	
5	На объекте защиты запускаящее (запорно-пусковое) устройство огнетушителей №№25,26,28 не опломбировано одноразовой пломбой(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	15.08.16	

6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние огнетушителя №22 (отсутствует раструб)(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	15.08.16	
7	На объекте защиты на I этаже в тамбурах выходов устроены вешалки для одежды(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 36	15.08.16	
8	На объекте защиты на I этаже на путях эвакуации отделка стен выполнена из горючих материалов(МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 53	15.08.16	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболахинского районов по пожарному надзору Кузьмин Д.В.

(подлинность, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ / Игу

(подпись)

«18» ноября 2015 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.



Директор Истомина Елена Андреевна

(подлинность, фамилия, имя отчество)